



VKF Technische Auskunft Nr. 32417

Inhaber /-in
Wisabax AG
Grossmatte 21
6014 Luzern-Littau
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 171 - Klebstoffe, Fugenabdichtungen

Produkt WISACRYL-BSA

Beschreibung Fugendichtungsmasse auf Acrylbasis, RD=1600kg/m³, Bmax=20mm, Dmax=10mm

Anwendung RF2

Unterlagen Peutz bv, Mook: Prüfbericht 'Y 2442-2E-RA-001' (25.10.2021), Prüfbericht 'Y 2442-3E-RA-001' (25.10.2021), Klassifizierungsbericht 'Y 2442-4E-RA-001' (25.10.2021); Hersteller: Leistungserklärung '11001121' (01.2022)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 11925-2

Beurteilung Klassifizierung B-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 21.12.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler