Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Renseignement technique AEAI N° 32417

Titulaire
Wisabax AG
Grossmatte 21
6014 Luzern-Littau
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 171 - Colles, joints d'étanchéité

Produit WISACRYL-BSA

Description Masse d'étanchement de joints acrylique, PS=1600kg/m3, Bmax=20mm, Emax=10mm

Utilisation RF2

Documentation Peutz bv, Mook: Rapport d'essai 'Y 2442-2E-RA-001' (25.10.2021), Rapport d'essai 'Y 2442-3E-RA-001' (25.10.2021), Rapport de classification 'Y 2442-4E-RA-001' (25.10.2021); Hersteller: Déclaration des performances '11001121' (01.2022)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 11925-2

Appréciation Classification B-s1,d0

Durée de validité 31.12.2027
Date d'édition 21.12.2022
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler