

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23316

Gruppe 171	Klebstoffe, Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	Wisabax AG Grossmatte 21 Postfach 6014 Luzern-Littau Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	WISACRYL-BSA	
Beschrieb	Fugendichtungsmasse auf Acrylbasis, RD=1706kg/m3	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '400460-17-0427-01' (09.08.2017)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	13.12.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo



**Attestation d'utilisation AEA I n° 23316**

Groupe 171	Colles, joints d'étanchéité	
Requérant	Wisabax AG Grossmatte 21 Postfach 6014 Luzern-Littau Schweiz	
Fabricant	-	
Produit	WISACRYL-BSA	
Description	Masse d'étanchement de joints acrylique, PS=1706kg/m3	
Utilisation	RF2	
Documentation	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '400460-17-0427-01' (09.08.2017)	
Conditions d'essai	AEA I	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.3
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	13.12.2017	
Remplace l'attestation du	01.01.2015	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

Marcel Donzé

Gérald Rappo

